

Mazó-Szabó Annamária

Feladó: Müller Gabriella <muszak3@nagytarcsa.hu>
Küldve: kedd 2023. április 11 14:49
Címzett: ugyfelszolgalat@nagytarcsa.hu; ugyfelszolgalat2@nagytarcsa.hu; muszak2@nagytarcsa.hu
Tárgy: FW:
Mellékletek: 7PJ_210_EMK_IL_u.pdf

Kökény utca úttervezés ajánlat 2.

From: SDE-Terv <info@sde-terv.com>
Sent: Thursday, April 6, 2023 8:00 AM
To: Müller Gabriella <muszak3@nagytarcsa.hu>
Subject: Re:

Tisztelt Müller Gabriella!

A kért két pontra az alábbi válaszokat szeretném adni Önöknek:

1. Az utak méretezésének alapelve a rajta átmenő forgalom nagysága. Ez egy nagyon speciális eset, mert itt forgalom nem igazán van, de mégis erős pálya szükséges ahhoz, hogy a 40 tonnás jármű ne okozzon kárt benne. A homok / homokos kavicsos iszap altalaj nem megfelelő (teherbírasi modulusa nagyon kicsi), így mindenképpen számolni kell az altalaj javításának költségével. Stabilizációs alaprétteg történhet kötőanyag nélkül vagy hidraulikus kötőanyaggal (cementes ragasztó). Itt a mezőgazdasági utakat venném példának, hiszen ott is nagy terhelés jár, de ritkán.

Soproni egyetemen készült erről egy kutatás, mely a bekerülési költséget igyekszik optimalizálni. Én ebből az 1.d-t javaslom, de 15 cm zúzottkő réteggel:

1.d Talajstabilizációs alap réteg őrölt égetett mész és cement keverék kötőanyaggal 40 cm vastagságban: alaprétteg kötőanyaga 70% mész és 30% cement keveréke 4%-os tömegarányban.

A burkolati réteg 15 cm 0/22 folyamatos szemeloszlású zúzottkő.

Csatoltam a tanulmányt.

2. Ibolya utca . Kökény utca egyesített (Eng + kiviteli) tervének elkészítése 1,2 km hosszon.

1 300 000 Ft + Áfa

Az ár nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő szakhatósági díjakat, geodéziát, geotechnikai szakvélemény elkészítésének költségét.

Valamint nem tartalmazza a közműszolgáltatók által esetlegesen kért szakhatósági tervezések költségét sem.

Köszönettel:
Sára Dániel
SDE-Terv Kft.
30/332-3109

Müller Gabriella <muszak3@nagytarcsa.hu> ezt írta (időpont: 2023. ápr. 4., K, 10:59):

Tisztelt Sára Dániel Úr!

Csatoltan megküldöm a Nagytarcsa, Iglíc utca – Kökény utca területére korábban készült talajvizsgálati jelentést.

A geodéziai felmérést megrendeltük, amire első körben mielőbb szükségünk van, az a Nagytarcsa, 0119/81 hrsz-ú út (teljes területe 3395 m²) stabilizálásához szükséges rétegrend megadása.

Ezért az alábbiakra kérjük árajánlatát megadni szíveskedjen:

1. 0119/81 hrsz-ú földút stabilizálásának rétegrendi kialakítására (az úton a szennyvízátemelő megközelítéséhez és kezeléséhez 40 tonnás gépjárműveknek kell tudniuk közlekedni elsüllyedés nélkül)
2. Ibolya utca- Kökény utca szilárd burkolatú út tervezésére vonatkozó ajánlat (4-4,5 m burkolatszélesség + 2x 75 cm padka). Ezen területen is a 40 tonnás autó is közlekedhet.

Ajánlatukat kérjük 2023. 04. 06-án 10 óráig megadni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Müller Gabriella

műszaki csoportvezető

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

06-28/450-204

06-70-459-04-33

